

PATVIRTINTA  
Valstybinės atominės energetikos saugos  
inspekcijos viršininko  
2023 m. birželio 2 d.  
įsakymu Nr. 22.3-83

**(Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimo ir saugai svarbių sistemų ir komponentų techninės priežiūros kontrolinio klausimyno-ataskaitos forma)**

**VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA**

TVIRTINU  
(Pareigos)  
(Parašas)  
(Vardas ir pavardė)

**RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMO IR SAUGAI SVARBIŲ SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KONTROLINIS KLAUSIMYNAS-ATASKAITA**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data) (numeris)  
\_\_\_\_\_  
(sudarymo vieta)

Patikrinimo pradžia: \_\_\_\_: \_\_\_\_ val.  
Patikrinimo pabaiga: \_\_\_\_: \_\_\_\_ val.

Jeigu Jūs turite klausimų dėl šiame klausimyne-ataskaitoje nurodytų reikalavimų, dėl tikrinančio asmens veiksmų ar norite pasikonsultuoti, kreipkitės telefonu: (8 5) 2624141, elektroniniu paštu: [atom@vatesi.lt](mailto:atom@vatesi.lt) arba atvykę adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, 252 kab., I–IV – 8:00–17:00, V – 8:00–15:45, pietų pertrauka – 12:00–12:45.

Patikrinimo komisijos vadovas, patikrinimą atlikęs asmuo (-ys) ir (ar) kitas (-i) patikrinimo dalyvis (-iai) (vardas, pavardė, pareigos):

Patikrinimo pavadinimas:

Patikrinimo atlikimo data:

Patikrinimo pagrindas:

Patikrinimo tipas:

planinis reguliarusis;

- neplaninis paskelbtas;  
 neplaninis nepaskelbtas.

Kontrolinis klausimynas-ataskaita naudojamas (tinkamą pažymėti):

- visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju;  
 ne visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju. Kontrolinio klausimyno-ataskaitos apimtis priklauso nuo atliekamo patikrinimo tikslo;

neplaninio patikrinimo atveju, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, visa apimtimi arba ta dalimi, kuri susijusi su informacija dėl neatitikties teisės aktams.

Ūkio subjekto pavadinimas ir rekvizitai (juridinio asmens buveinės adresas, tikrinamos veiklos adresas (jeigu skiriasi nuo buveinės adreso), telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, tikrinamos veiklos adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas):

--

Ūkio subjekto įgalioti darbuotojai (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas), dalyvavę patikrinime:

--

Ankstesnio patikrinimo data ir dokumento, patvirtinančio patikrinimo atlikimą, numeris, jei toks patikrinimas buvo atliktas:

--

Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai (toliau – mažareikšmiai pažeidimai), dėl kurių buvo pateiktas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą, gerosios praktikos neatitiktys ir jų pašalinimo būseną, jei pažeidimų, mažareikšmių pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių buvo nustatyta:

--

### Kontroliniai klausimai:

Eil. Nr.	Reikalavimas	<b>Atitiktis reikalavimui (atsakymas pažymimas; nustačius pažeidimą, pažymimas „Ne“, o pastabų laukelyje aprašomas pažeidimas)</b>			
<b>1. Reikalavimai degių radioaktyviųjų atliekų atskyrimui, paruošimui dedant į radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį</b>					
1.1.	Ar licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentuose yra aprašytos teisės akto reikalavimų ([1] 26 p., 27 p. ir 28 p.) nuostatos? ([1] 28 <sup>1</sup> p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
1.2.	Ar licencijos turėtojas laikosi šio klausimyno-ataskaitos 1.1 papunktyje vadybos sistemos dokumentuose nustatytų nuostatų? ([1] 30 p., [3] 6 p., [4] 75 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
1.3.	Ar paruoštos deginimui radioaktyvios atliekos yra apibūdinamos, nurodant jų sudėtyje polichlorvinilinės dangos procentinį kiekį? ([1] 28 <sup>2</sup> p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta

1.4. Ar radioaktyviųjų atliekų apibūdinimas, nurodant jų sudėtyje polichlorvinilinės dangos procentinį kiekį, dokumentuojamas licencijos turėtojo nustatyta tvarka? ([1] 28 <sup>2</sup> p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
<b>Pastabos:</b>				
<b>2. Reikalavimai radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimui</b>				
2.1. Ar licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentuose yra aprašytos nuostatos, nustatytos teisės akto ([1] 31 p.) punkte?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
2.2. Ar licencijos turėtojas laikosi šio klausimyno-ataskaitos 2.1 papunktyje vadybos sistemos dokumentuose nustatytų nuostatų? ([1] 30 p., [3] 6 p., [4] 75 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
2.3. Ar laikomasi nurodymų, kad radioaktyviosios atliekos nebūtų paduodamos į deginimo kamerą šiais atvejais ([1] 32 p.):				
2.3.1. kol temperatūra galutinio deginimo kameroje nepasiekia 850°C, deginant radioaktyviasias atliekas, kuriose yra mažiau 1% halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu? ([1] 32.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
2.3.2. kol temperatūra galutinio deginimo kameroje nepasiekia 1100°C, deginant radioaktyviasias atliekas, kuriose yra daugiau kaip 1% halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu? ([1] 32.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
2.3.3. kai temperatūrų kameroje ir kitų matuojamų parametrų reikšmės nepatenka į normalaus eksploatavimo ribas ir sąlygas? ([1] 32.2 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
2.3.4. kai viršijamos į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės? ([1] 32.3 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
2.4. Ar eksploatavimo sutrikimo atveju, kurio metu negali būti palaikomos normalaus eksploatavimo ribos ir sąlygos, radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio veikimas pristabdomas (yra nutraukiamas atliekų padavimas), kol bus atkurtos normalaus eksploatavimo sąlygos? ([1] 33 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
2.5. Ar eksploatavimo sutrikimo atveju, kurio metu negali būti palaikomos normalaus eksploatavimo ribos ir sąlygos, radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio veikimas yra išjungiamas, jei nepavyksta atkurti normalaus eksploatavimo sąlygų? ([1] 33 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
2.6. Ar išmetamųjų dujų valymo nuotekos yra surenkamos? ([1] 34 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
<b>Pastabos:</b>				
<b>3. Reikalavimai pagrindinėms radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimo ir techninės priežiūros sąlygoms</b>				
3.1. Ar radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį eksploatuoja apmokyti licencijos turėtojo darbuotojai? ([1] 37 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta

3.2. Ar yra paskirtas atsakingas asmuo (darbų vadovas), kuris užtikrina saugų radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio veikimą, kvalifikuotą nuolatinę techninę priežiūrą ir reikiamos techninės būklės palaikymą? ([1] 39 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.3. Ar darbų vadovas arba jo įgaliotas asmuo instruktuoja radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį eksploatuojančius darbuotojus pagal radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio instrukcijoje nustatytus reikalavimus prieš pradėdant jiems dirbti? ([1] 40 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.4. Ar radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį eksploatuojančių darbuotojų instruktavimas yra įforminamas instruktavimo registravimo žurnale? ([1] 40 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.5. Ar kiti šalia radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio nuolat dirbantys darbuotojai, kurie nėra radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį eksploatuojantys darbuotojai, yra supažindinami su radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimo (veikimo) instrukcijose nustatytais reikalavimais? ([1] 41 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.6. Ar radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimo vietoje ar dispečerinėje yra operatyvinis radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio žurnalas, kuriame nurodyti veikimo režimų parametrai? ([1] 42 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.7. Ar operatyviniame radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio žurnale yra fiksuojamos matuojamų techninių parametru faktinės vertės licencijos turėtojo nustatytu periodiškumu? ([1] 42 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.8. Ar yra vykdoma nuolatinė radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninė priežiūra? ([1] 44 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.9. Ar yra vykdomi radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės būklės tikrinimo darbai? ([1] 44 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.10. Ar yra nustatytas radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės priežiūros darbų periodiškumas? ([1] 45 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.11. Ar yra nustatyti radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės priežiūros darbų metu tikrinami parametrai? ([1] 45 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.12. Ar licencijos turėtojas planuoja kiekvienais metais radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų (toliau – SS KSK) techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų darbus? ([2] 27 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.13. Ar licencijos turėtojas kiekvienais metais patvirtina radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio SS KSK techninės priežiūros planus- grafikus? ([2] 27 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta

3.14. Ar licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentuose yra aprašytos nuostatos, nustatytos teisės akto ([1] 46 p.) punkte?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
3.15. Ar licencijos turėtojas laikosi šio klausimyno-ataskaitos 3.14 papunktyje vadybos sistemos dokumentuose nustatytų nuostatų? ([1] 30 p., [3] 6 p., [4] 75 p.)				
<b>Pastabos:</b>				
<b>4. Reikalavimai radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės būklės tikrinimui</b>				
4.1. Ar licencijos turėtojas turi parengęs radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės būklės tikrinimo metodiką, nurodymams tikrinimų apimtis ir periodiškumą? ([1] 47 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.2. Ar licencijos turėtojas vykdo periodinius ir kompleksinius radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio įrangos techninės būklės patikrinimus, vadovaudamasis radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės būklės tikrinimo metodika? ([1] 47 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.3. Ar licencijos turėtojas yra paskyręs atsakingą už radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimą asmenį (pvz. darbų vadovą arba jo įgaliotą asmenį) dalyvauti ir kontroliuoti radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio įrangos techninės būklės patikrinimus? ([1] 47 <sup>1</sup> p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.4. Ar radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio įrangos techninės būklės periodinių ir kompleksinių patikrinimų rezultatus vertina licencijos turėtojo paskirtas kompetentingas (turintis vertinamos srities profesinių žinių ir (ar) darbo patirties), nepriklausomas (nedalyvavęs atliekant šiuos darbus) asmuo? ([1] 47 <sup>2</sup> p., [2] 25 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.5. Ar licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka yra tikrinama, kad darbai buvo atlikti laikantis jiems nustatytų reikalavimų? ([1] 47 <sup>2</sup> p., [2] 25 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.6. Ar yra patvirtinama, kad radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio įrangos techninės būklės periodinių ir kompleksinių patikrinimų kokybė ir rezultatai atitinka radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio saugiam eksploatavimui nustatytus priimtumo kriterijus? ([1] 47 <sup>2</sup> p., [2] 25 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.7. Jei buvo nustatyta, kad rezultatai neatitinka priimtumo kriterijų, ar buvo numatytos koreguojamosios priemonės? ([1] 47 <sup>2</sup> p., [2] 25 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.8. Ar numatytos koreguojamosios priemonės buvo įgyvendintos licencijos turėtojo nustatytais terminais? ([1] 47 <sup>2</sup> p., [2] 25 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.9. Ar yra laikomasi reikalavimo, kad radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys nebūtų	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta

eksplloatuojamas, jei radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio periodinis techninės būklės tikrinimas nėra atliktas? ([1] 49 p.)				
4.10. Ar radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninė būklė tikrinama šiuo periodiškumu ([1] 50 p.):				
4.10.1. ne rečiau kaip kartą per metus tikrinama bendra veikiančio radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninė būklė? ([1] 50.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.10.2. kas penkerius metus radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys tikrinamas kompleksiskai? ([1] 50.2 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.11. Ar yra tikrinama radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimo dokumentavimo būklė? ([1] 52 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.12. Ar vizualinės apžiūros metu radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio bendroji būklė tikrinama, apžiūrint ir įvertinant ([1] 53 p.):				
4.12.1. radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio laikomąsias konstrukcijas?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.12.2. radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio kontrolinių matavimo prietaisų būklė?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.12.3. saugos sistemų veikimą?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.12.4. radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginyje palaikomą radioaktyviųjų atliekų deginimo įrangos ir jo sudedamųjų sistemų švarą?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13. Ar atliekant veikiančio radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės būklės tikrinimą ([1] 54 p.):				
4.13.1. apžiūrimi radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio dujų ir paduodamo kuro įrenginiai, jų sudedamosios dalys? ([1] 54.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13.2. patikrinama, ar iš radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio dujų ir paduodamo kuro įrenginių nėra nuotėkių? ([1] 54.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13.3. atliekama radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio nuolatinė priežiūra? ([1] 54.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13.4. metrologiškai tikrinami matavimo prietaisai? ([1] 54.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13.5. metrologiškai tikrinami dujų nuotėkių indikaciniai prietaisai? ([1] 54.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13.6. tikrinamos radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio prapūtimo ir oro tiekimo sistemos? ([1] 54.2 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13.7. tikrinamos radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio ištraukiamosios ventiliacijos ir susidariusių deginimo dujinių produktų šalinimo sistemos? ([1] 54.2 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13.8. išvalomos dulksės, degimo produktai iš radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio ištraukiamosios ventiliacijos ir susidariusių deginimo dujinių produktų šalinimo sistemos	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta

licencijos turėtojo nustatytu periodiškumu? ([1] 54.2 p.)				
4.13.9. vykdomas radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio ištraukiamosios ventiliacijos ir susidariusių deginimo dujinių produktų šalinimo sistemų išvalymo registravimas? ([1] 54.2 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13.10. tikrinamas radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio degiklių veikimas? ([1] 54.3 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.13.11. tikrinamas visų radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginyje įrengtų saugos sistemų veikimas? ([1] 54.4 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.14. Ar patikrinimo metu yra tikrinamas saugos sistemų gebėjimas išjungti radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį? ([1] 56 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.15. Ar tikrinant sustabdyto radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninę būklę atliekami šie darbai ([1] 57 p.):				
4.15.1. slėginių sistemų hidrauliniai bandymai? ([1] 57.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.15.2. detalių, mechaninių jungčių apžiūra? ([1] 57.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.15.3. įvertinama plieninių konstrukcijų suvirintų siūlių būklė? ([1] 57.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.15.4. prireikus atliekama suvirintų siūlių neardomoji kontrolė? ([1] 57.1 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.15.5. saugos sistemų veikimo patikra? ([1] 57.2 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.15.6. radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio matavimo prietaisų patikra, įsitikinant, ar atliekama šių prietaisų metrologinė patikra? ([1] 57.3 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.16. Ar, atlikus periodinį radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės būklės patikrinimą, yra surašomos išvados apie techninę radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio būklę, kuriose nurodoma, kad radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys tinkamas toliau eksploatuoti arba nurodomos sąlygos ar priežastys, dėl kurių radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys netinkamas eksploatuoti? ([1] 58 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.17. Ar atsakingi už radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimą asmenys (pvz. darbų vadovas arba jį pavaduojantis asmuo) įrašo išvadą apie radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninę būklę ir tinkamumą jį eksploatuoti iki sekančio techninės būklės patikrinimo į jo techninį pasą? ([1] 59 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.18. Ar techniniame pase yra nurodoma įrenginio būklės tikrinimo data? ([1] 59 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
4.19. Ar techniniame pase yra nurodomas įrenginio būklės techninės būklės tikrinimo akto numeris? ([1] 59 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
<b>Pastabos:</b>				

<b>5. Reikalavimai radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio remontui</b>				
5.1. Ar pastebėti radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio gedimai, numatomi pakeisti komponentai (mazgai, detalės, įranga) yra registruojami? ([1] 61 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.2. Ar remonto metu radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys yra neeksploatuojamas? ([1] 62 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.3. Ar radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio remontui naudojami tik gamintojo reikalavimus atitinkantys komponentai (mazgai, detalės, įranga)? ([1] 63 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.4. Ar yra įrašomi duomenys apie pakeistus komponentus (įtaisus, mazgus arba detales) radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techniniame pase? ([1] 64 p.)	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.5. Ar suremontavus radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį ([1] 65 p.):				
5.5.1. yra patikrinamas suremontuoto radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio komponento funkcionavimas?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.5.2. yra patikrinamas suremontuoto radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio saugos sistemų veikimas?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.5.3. yra deginimo įrenginio techniniame pase įrašoma, kad radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys po remonto yra tinkamas ir saugus eksploatuoti, nurodant remonto laiką ir datą?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.6. Ar radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys yra kompleksiškai tikrinamas, siekiant įsitikinti, kad radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys tinkamas toliau saugiai eksploatuoti ([1] 66 p.):				
5.6.1. atlikus kapitalinį remontą?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.6.2. pakeitus pagrindinius radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio veikimo parametrus (atlikus branduolinės energetikos objekto modifikaciją)?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.7. Ar yra rengiami darbų atlikimo ataskaitiniai dokumentai ([1] 68 p., [2] 21.6 p.):				
5.7.1. atlikus SS KSK remonto darbus?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
5.7.2. atlikus modifikacijas?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Neaktualu	<input type="checkbox"/> Netikrinta
<b>Pastabos:</b>				
<b>PATIKRINIMO REZULTATAI</b>				
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pažeidimas</b>		<b>Branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD) ir teisės aktai</b>	



<b>Eil. Nr.</b>	<b>Mažareikšmis pažeidimas</b>	<b>NTD ir teisės aktai</b>
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Gerosios praktikos neatitiktis</b>	<b>Dokumentai</b>
<b>Patikrinimo rezultatų suvestinė</b>		<b>Pažeidimų skaičius</b>
		<b>Mažareikšmių pažeidimų skaičius</b>
		<b>Gerosios praktikos neatitiktį skaičius</b>
<b>PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO</b>		
Šis kontrolinis klausimynas-ataskaita, kai juo priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio klausimyno-ataskaitos įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.		

Užpildė \_\_\_\_\_

(Patikrinimo komisijos vadovo arba patikrinimą atlikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Teisės aktai (taikant kontrolinį klausimyną-ataskaitą turi būti vadovaujamosi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis):

1. [Branduolinės saugos taisyklės BST-3.1.1-2021 „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“](#), patvirtintos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-3.1.1-2021 „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“ patvirtinimo“;

2. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“](#), patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 22.3-136 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“ patvirtinimo“;

3. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“](#), patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“;

4. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“](#), patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“.